

Spuitruimte/spuitcabine (garantie)

De verzekerde garandeert aan de maatschappij en deze verzekering geschiedt daarom ook op de uitdrukkelijke voorwaarde dat spuiten/overgieten met verf, vernis, lak, lijm, oplos- en impregneermiddelen en dergelijke uitsluitend mag plaatsvinden in een goedgekeurde spuitruimte/-cabine, die voldoet aan de eisen overeenkomstig onderstaande omschrijving:

1. van een goedgekeurde spuitruimte/-cabine is sprake indien gespoten/overgegoten en gedroogd wordt in een ruimte, welke niet voor andere doeleinden wordt gebruikt en van de overige ruimten van het bedrijf is afgescheiden door vloeren, muren, plafond of wanden met een brandwerendheid van minimaal zestig minuten;
2. de wanden moeten reiken van vloer tot plafond;
3. de verlichting, lampen en dergelijke dienen van het explosieveilige type te zijn;
4. verwarming mag uitsluitend geschieden door middel van gesloten elektrische elementen of hete lucht van buiten de spuitruimte/-cabine opgestelde indirecte luchtverhitter; eventuele hete luchtkanalen dienen van onbrandbaar materiaal te zijn vervaardigd;
5. de dampafzuiging dient direct naar de buitenlucht of via afvoerkanalen van onbrandbaar materiaal te geschieden;
6. de motoren (voor compressor en exhauster) dienen buiten de spuitruimte/-cabine te zijn opgesteld, tenzij van het explosieveilige type, doch dan dient de lucht voor de compressor toch van buiten de spuitruimte te worden aangezogen;
7. van de voorraad verf en dergelijke mag niet meer dan een dagvoorraad in de spuitruimte/-cabine aanwezig zijn. De overige voorraad dient in een aparte daarvoor ingerichte minimaal zestig minuten brandwerende ruimte te worden opgeborgen. Deze ruimte dient te zijn voorzien van voldoende vloeistofopvang, kruiselingse ventilatie (plafond- en vloerniveau). De verlichting, lampen en dergelijke dienen van het explosieveilige type te zijn;
8. overspray en verfresten in de spuitruimte/-cabine dienen wekelijks met vonkvrij gereedschap te worden verwijderd;
9. buiten de spuitruimte/-cabine dient bij de deur een sproeischuimapparaat van minstens 6 kilogram of een daarmee gelijk te stellen apparaat in werkvaardige toestand voorhanden te zijn.